


Kabelstege KHZSP-300 4m Fzs

E-Number 1120026



Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZSP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZSP
GTIN	7321677185733

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120026
Benämning	Kabelstege KHZSP-300 4m Fzs
Benämning medium	Stege KHZSP-300 4m. Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade plana stegpinnar.
Längd	4000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Profil (öppen)
Sidoväggsporer (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	300 mm
Längd (EF001438)	4000 mm
Användbar area (EF005140)	24000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	7,98 kg
Djup FP 1	4000 mm
Bredd FP 1	298 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185733
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	239,4 kg
Djup FP 4	4000 mm
Bredd FP 4	640 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	7,98 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

22,663 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-300mm-4m-fzs>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.